

OM Elektrik

TESLİM TUTANAĞI

Doküman No	:	R-75-3
Revizyon Tarihi	:	22.10.12
Revizyon No	:	3
Yayın Taihi	:	12.05.06

Sıra No	6
Teklif Numarası	R2016006.B-Rev2
Yetkili Adı Soyadı	
İrtibat Telefonu	

Teslim Tarihi

Aşağıda özellikleri bulunan asansör-asansörlerde revizyon konusu çalışmalar tamamlanmış, revizyon sonrası tüm kontrolleri yapılmış olup, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edilmiştir. Revizyonda değişimi yapılan malzemeler teslim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır. Ancak garantinin işlemesi için mutlaka firmamız ile teslim tarihinden itibaren geçerli olan bakım sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Adı & Soyadı : **Serdar ŞANLI**
Ünvanı : **Revizyon Montaj Sorumlusu**
Kaşe : **OM ELEKTRİK MAKİNA**
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adı & Soyadı :
Ünvanı :
Kaşe :

Firma İsmi : **Eston Çamlıevler 75 Parsel B ve C Bloklar - İçerenköy**
Tesis Edildiği Adres : **Kayışdağı Caddesi Karaman Çiftlik Yolu İçerenköy / İstanbul**

ÜNİTENİN

Tipi : **Şahıs** Kapasitesi (kg) : **320**
Durak Sayısı : **9 (6), 10 (2)** Asansör Adedi : **SARIÇAM SAĞ**

REVİZYON KAPSAMINDA Kİ MADDELER

- ASANSÖR KATTA İŞARETLEMESİ (Halattan)
 - ELEKTRİK PANOSU İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ (Standarta Uygun Yeniden Kablolaması)
 - KAYMA FRENLİ KABİN SÜSPANSİYON 5 KİŞİLİĞE KADAR
 - REGÜLATÖR HALAT KONTROLÜ, DÜZENLENMESİ VE KISALTILMASI
 - KABİN ÜZERİ KORKULUĞA AYAK KORUYUCU İLAVESİ
 - KUYU ARA BÖLÜNTÜSÜNE SAC İLAVESİ
 - ACİL AYDINLATMA TERTİBATI VE AKÜSÜ (Kasette yeri mevcut olarak kabul edilmiştir)
 - KABİN İÇİ ALARM BUTONU, SİREN VE AKÜSÜ
 - HALAT ATMA PİMİ (Tahrik / Saptırma Kasnağı)
 - MAKARALI ŞALTER VE MONTAJ KİTİ (Makaralı Emniyet Konağı)
- Asansör teslim süresine ve sözleşme şartlarına uygun teslim edilmiştir.